

СОГЛАСОВАНО:
Начальник МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»
_____ Н.А.Безносикова
«___» _____ 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «НШДС №1»
_____ С.А.Белякова
«26» сентября 2018 г.



**План
мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности по
предписанию Отдела надзорной деятельности г.Ухта
№ 115/1/1 от 26.09.2018г.**

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Примечание
1	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты согласно п.61 Правил противопожарного режима в РФ (далее – ППР РФ) Утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	до 05.08.2019г.	С.А.Белякова, директор	
2	Двери гладильной имеют предел огнестойкости менее 0,6 ч (согласно технического паспорта на здание 1-ого этажа помещений №65) согласно ч.4 ст.4. п.1 ст.59 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008; п. 1.82 Строительных норм и правил 2.08.02.-89*» «Общественные здания и сооружения»	до 05.08.2019г.	Л.И.Колбаса, зам.директора по АХР	
3	Двери электрощитовой имеют предел огнестойкости менее 0,6 ч (согласно технического паспорта на здание 1-ого этажа помещение №38 согласно ч.4 ст.4, п.1 ст.59 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008; п.1.82 Строительных норм и правил 2.08.02.-89* «Общественные здания и сооружения»	до 05.08.2019г.	С.А.Белякова, директор	

Исполнитель:
С.А.Белякова,
Тел. 8 (8126) 740815